

7. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

7.1 Прибор транспортируется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта.

7.2 Условия транспортирования прибора соответствуют условиям 5 по ГОСТ 15150-69 при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50°C с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.

7.3 Условия хранения прибора на складе изготовителя и потребителя соответствует условиям 1 по ГОСТ 15150-69.

7.4 Срок хранения 12 месяцев.

8. СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Декларация о соответствии ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» ЕАЭС N RU Д-RU.АЖ40.В.00659/20 сроком действия до 11.05.2025 г.

Изготовитель: ООО «НПП «ПРОМА»
420054 г. Казань, ул. Тукая, 125,
почтовый адрес: 420054, г. Казань, а/я 93
тел/факс (843) 278-25-28, 278-25-00



ООО «НПП «ПРОМЫШЛЕННАЯ АВТОМАТИКА»
ТН ВЭД 8416208000
ОКПД 2 25.30.12.113



БЛОК РОЗЖИГА ЗАПАЛЬНИКА
И КОНТРОЛЯ ПЛАМЕНИ
БРЗ-04-М1
ПАСПОРТ
В307.612.000.00-01 ПС

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Предназначен для розжига и контроля собственного факела запально - защитных устройств с ионизационным способом контроля факела.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Основные технические характеристики устройства представлены в таблице 1

Таблица 1.

Технические характеристики	Значение
Электропитание блока -напряжение, В -частота, Гц -потребляемая мощность в комплекте с блоком ИВН и клапаном газовым, ВА	(187-242) 50 (60) 300
Режим работы, %	ПВ – 100..
Климатическое исполнение по ГОСТ15150-69	УХЛ 4.2
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254–96.	IP50 со стороны лицевой панели; IP54 со стороны боковых и задней стенок.
Максимальная чувствительность	минус 10 В

Параметры командного сигнала на клапан запальника -напряжение, В -частота, Гц -ток, не более, А	(187 – 242) 50 - 60 2
Параметры командного сигнала на ИВН (ИВН-ТР): -напряжение, В -частота, Гц -ток, не более, А - длительность розжига запальника, с	(187 – 242) В 50 - 60 Гц 2 А 5-40
Наработка на отказ, час.	80000
Масса, не более, кг	3
Габаритные размеры, мм	270x180x 110 мм
Средний срок эксплуатации	10 лет
Содержание драгметаллов	нет

2.2. БРЗ-04-М1 обеспечивает выдачу сигнала наличия пламени запальника во внешние электрические цепи сигнализации и управления в виде контакта реле с возможностью коммутации:

- постоянного тока до 2А при напряжении 30В;
- переменного тока от 0.01А до 2А при напряжении 220В.

2.3.. Внешние входные дискретные электрические цепи должны обеспечивать коммутацию постоянного напряжения 30В при токе до 20 мА.

2.4. По устойчивости к механическим воздействиям сигнализатор относится к группе N1 по ГОСТ Р 52931.

3. СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Упаковка прибора производится в соответствии с ГОСТ 23088-80 в потребительскую тару, выполненную из коробочного картона по ГОСТ 7933-89.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ.

Комплект поставки соответствует указанному в таблице 2.

Таблица 2

Обозначение документа	Наименование	Количество
В307.612.000.00	Блок розжига БРЗ-04-М1-	1 шт.
В307.612.000.00-01 ПС	Паспорт	1 экз.
В307.612.000.00-01 РЭ	Руководство по эксплуатации	1 экз. на 5-10 приборов

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Блок розжига запальника и контроля пламени БРЗ-04-М1 зав. № _____, изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией, соответствует техническим условиям ТУ28.21.11-041-87875767-2020 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____

Подпись лица, ответственного за приемку

(штамп) ОТК

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие прибора требованиям ТУ при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

6.2. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня продажи.